



**FICHE RECAPITULATIVE
DU DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
N° 0910/ABC-ODRA/DP**

Ce document n'a qu'une valeur informative synthétisant les informations du rapport mentionné ci dessus

INFORMATIONS GENERALES			
Catégorie/Nature	Habitation Maison individuelle	Adresse :	8, rue pincipale
Nombre de pièces :	3 /4 pièces principales		67520 WISSEMBOURG
Année de construction :	Avant 1975	Précisions :	
Surface habitable :	77 m²	Exécution de la mission :	
Numéro de Lot :	NC	N° de rapport :	0910/DEHNINGER-ODRA/DP
Propriétaire :		Diagnostiqueur :	Arsène ANTONI
Nom :	ALEBRTE	Date de visite :	21/10/2009
Adresse :	8, rue pincipale 67520 WISSEMBOURG	Date du rapport :	21/10/2009

Consommations énergétiques (en énergie primaire) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement		Émissions de gaz à effet de serre (GES) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement	
Consommation conventionnelle : 562 kWh ep/m².an		Estimation des émissions : 146 kg eqCO₂/m².an	
<p>Logement économe</p>  <p>Logement</p> <p align="right">562 kWh ep/m².an</p> <p>Logement énergivore</p>		<p>Faible émission de GES</p>  <p>Logement</p> <p align="right">146 kg eqCO₂/m².an</p> <p>Forte émission de GES</p>	

ANALYSE DES DEPERDITIONS	
<p>Analyse des déperditions</p> <ul style="list-style-type: none"> Menuiseries : 25 % (137 W/K) Murs : 26 % (144 W/K) Plafonds : 8 % (46 W/K) Sols : 24 % (132 W/K) Ponts Thermiques : 6 % (32 W/K) Ventilation : 10 % (57 W/K) <p>Analyse du rendement des systèmes énergétiques</p> <ul style="list-style-type: none"> Chauffage : 66,42 % ECS : 67,56 % <p>Analyse de la performance des composants</p> <ul style="list-style-type: none"> Menuiseries : 3,78 W/K.m² Murs : 1,85 W/K.m² Plafonds : 0,6 W/K.m² Sols : 1,91 W/K.m² 	